

Наименование организации: ООО ПМК СБ «Лагрос»

Наименование объекта: МБДОУ Д/сад №44

Адрес объекта: М.О. г. Королев мкр. Юбилейный ул. Лесная Д.23 к.1

АКТ

проверки работоспособности сети внутреннего противопожарного водопровода и исправности пожарных кранов.

«27» июня 2020г.

Комиссия в составе: Зам. Забедующего по безопасности Николаев Н.А.
Техник Дашкин Евгений Николаевич (должность, Ф. И. О.)
Техник Лоловцев Сергей Викторович (должность, Ф. И. О.)
Техник Дашкин Евгений Николаевич (должность, Ф. И. О.)

руководствуясь СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» и «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации» провела проверку работоспособности сети внутреннего противопожарного водопровода и составила настоящий Акт о нижеследующем:

1. Проверка работоспособности и технической исправности пожарных кранов: находятся в исправном состоянии и открываются без механического инструмента.
2. Проверка системы внутреннего противопожарного водопровода:
Расход «диктующего» пожарного крана 4,1 л/сек – допустимый.
Давление у «диктующего» пожарного крана 0,41 Мпа – допустимое.
Кол-во одновременно испытываемых пожарных крана на водоотдачу 1 шт.
3. Перекатка пожарных рукавов в двойную скатку на новое ребро.

Результаты проверки: комиссия считает, что сеть внутреннего противопожарного водопровода обеспечивает требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения (не менее 2,5 л/сек.) и по результатам проверки удовлетворяет нормативным требованиям ФЗ №123 СП 10.13130.2009.

Члены комиссии:

Николаев Н.А. Зам. забедующего

(ФИО, должность)

Дашкин Е.Н. Техник

(ФИО, должность)

Лоловцев С.В. Техник

(ФИО, должность)



Николаев Н.А.
(подпись) (Ф. И. О.)

Дашкин Е.Н.
(подпись) (Ф. И. О.)

Лоловцев С.В.
(подпись) (Ф. И. О.)